

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2019г

№78

**Об утверждении Программы проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2019-2020 г.г.
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
на территории Кочковского сельсовета Кочковского района
Новосибирской области**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Кочковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании «Кочковский вестник» и на официальном сайте администрации Кочковского сельсовета в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Кочковского сельсовета



А.А.Бухтияров

Приложение.
Утверждена постановлением
администрации Кочковского
сельсовета Кочковского района
Новосибирской области
от 11.09.2019г. №78

**Программа проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2019-2020 г.г.
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
на территории Кочковского сельсовета Кочковского района
Новосибирской области**

Программа составлена в соответствии:

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении).

- Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №103 от 12.03.2013.

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №115 от 24.03.2003.

В целях проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2019-2020 г.г. комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, на соответствие их требованиям следующих нормативно правовых актов и нормативных документов в области теплоэнергетики:

Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ;

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (с изменениями);

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с изменениями);

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями);

«Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808;

«Требований к схемам теплоснабжения и требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154;

«Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 № 307;

«Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103;

«Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя», утвержденных Минтопэнерго Российской Федерации 12.09.1995;

«Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97), утвержденных Минтопэнерго России 03.04.1997;

«Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», с изменениями и дополнениями, утвержденных Госэнергонадзором России 07.05.1992;

«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;

«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)», с изменениями № 1, 2, 3, утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 № 205;

«Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377;

«Организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-3.2000)», утвержденных приказом Госстроя России от 21.04.2000 № 92;

«Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000)», утвержденных приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203;

«Методических рекомендаций по подготовке и проведению противоаварийных тренировок персонала теплоэнергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства», утвержденных приказом Минпромэнерго России от 14.12.2004 № 167;

«Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», утвержденных Госстроем России 12.08.2003;

«Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (МДК 4-02.2001)», утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285;

«Особенностей работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МДС

13-15.2000)», с изменением № 1, утвержденных приказом Госстроя России от 21.06.2000 № 141.

1. Перечень объектов подлежащих проверке готовности к ОЗП 2019/2020

1.1. Теплоснабжающие организации:

- МУП «Управляющая компания ЖКХ»

- ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей»;

1.2. Потребителей тепловой энергии:

- потребители МУП «Управляющая компания ЖКХ

- потребители ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей»

2. Сроки проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей.

После завершения ремонтных работ необходимо организовать сдачу котельных в эксплуатацию с 12 сентября по 25 сентября 2019 года с привлечением специалистов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и органов местного самоуправления.

3. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций:

1. Акты на чистку трубной системы котлов от накипи и ребристых труб и калачей экономайзеров;

2. Акты промывки системы отопления и горячего водоснабжения;

3. Акты на гидравлическую опрессовку системы отопления и горячего водоснабжения;

4. Акты гидравлической опрессовки тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения;

5. Акты освидетельствования котлов;

6. Акты отстройки предохранительных клапанов;

7. Акты приемки котлов;

8. Акт осмотра строительных конструкций;

9. Акты готовности котельных;

10. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций;

11. Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

12. График ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий, утвержденный органом местного самоуправления и распоряжения органа местного самоуправления о введении в действие данного графика;

13. Перечень абонентов, не подлежащих включению в график ограничений, согласованный с органом местного самоуправления;

14. Распорядительный документа, устанавливающего порядок ликвидации аварий и взаимодействие тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов в устранении аварии;

15. График проведения тренировок по взаимодействию персонала

организаций при ликвидации аварийных ситуаций;

16. Акты проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии находящихся на обслуживании в теплоснабжающей организации;

17. Документы (справки) о соответствии фактического запаса основного, резервного или аварийного вида топлива на всех теплоисточниках теплоснабжающей организации с утвержденными нормативами;

18. Утвержденных администрацией муниципального образования расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов.

4. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки готовности потребителей:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12. Плотность оборудования тепловых пунктов;

13. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду.